

Veřejná zakázka na stavební práce

žadovaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Provozní centrum pro studenty – zhotovitel stavby“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 725/13/K

V Brně, dne 20.11.2013

Věc: Veřejná zakázka:
„Provozní centrum pro studenty – zhotovitel stavby“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 3: Prosíme zadavatele o doplnění zadání a to s ohledem na poskytnutí soupisu dodávek a montáží (výkaz výměr) části: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, profese D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV. Není součástí zadávací dokumentace.

Odpověď 3: Jelikož vytápění objektu je řešeno elektrickými přímotopnými konvektory a infračervenými topnými panely je výkaz výměr ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ BUDOV začleněn ve výkazu D.1.4.7 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele