

Věřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Provozní centrum pro studenty – zhotovitel stavby“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 752/13/K

V Brně, dne 27.11.2013

Věc: Veřejná zakázka:
„Provozní centrum pro studenty – zhotovitel stavby“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (6)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 7: Žádáme zadavatele o zaslání souhrnného rozpočtu ve formátu xls. Součástí zadávací dokumentace je pouze formát pdf.

Odpověď 7: Byl zaslán v rámci dodatečných info (5) – viz odpověď na dotaz 6.

Dotaz 8: Žádáme zadavatele o upřesnění povrchu lícových cihel pro zavěšenou fasádu.

Odpověď 8: Povrch lícových cihel bude hladký v tradičním červeném odstínu. Další specifikace zavěšené fasády vč. lícových cihel je v PD – oddíl G.1.1 Tabulka specifikace materiálu.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele