

## Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

### „Provozní centrum pro studenty – zhotovitel stavby“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní  
otevřené řízení

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 754/13/K

V Brně, dne 29.11.2013

**Věc: Veřejná zakázka:**  
**„Provozní centrum pro studenty – zhotovitel stavby“**  
**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (7)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 9: Výkaz výměř pro Zařízení vzduchotechniky v části Zařízení č. 3 – Chlazení místnosti SLP obsahuje položku Venkovní kondenzační jednotka – 1 ks a 5 ks nástěnných ovladačů. Je množství ovladačů správné?

Odpověď 9: Ne, správně má být 1 ks ovladače.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele