

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„VFU – Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 32“

Investiční akce s názvem „VFU – Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 32“ je spolufinancovaná ze státního rozpočtu a je vedena pod identifikačním číslem EDS 133D21L003001.

Pro účely zadávacího řízení je zakázka zadávaná pod zkráceným názvem:

„Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 314/16/K

V Brně, dne 4.7.2016

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (8)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 45: Výpis zámečnických prvků v.č.D1.1.C.6 obsahuje prvek 60/Z. Ve výpisu prvků je položka 60/z ze dvou typů dvířek : EI45DP1 v počtu 18ks a EI30DP1 v počtu 9 ks. Výkaz výměr pol.č.187 : je označena 60A/Z EI45DP1 v počtu 18ks. Ve výkazu výměr tedy chybí EI30DP1 v počtu 9 ks.
Dotaz: dvířka EI30DP1 v počtu 9 ks nebudou požadovány?

Odpověď 45: U revizních dvířek 60/Z bude požadována jednotná požární odolnost EI45 DP1. U pol. č.187 (60A/Z) je správné množství 27 ks.

Dotaz 46: Výpis truhlářských prvků v.č.D1.1.C.7 obsahuje prvek 131/T . požadavek na repase 1 ks v 1.NP a jednoho kusu v 3.NP - v součtu je ale jeden kus. Výkaz výměr pol. č.142: je uveden také jeden kus.
Dotaz: repase tedy bude požadována pouze na jednom kusu obkladové zárubně, v 1.NP nebo ve 3.NP? Nebo jde o součtovou chybu a jsou požadovány repase dvou kusů?

Odpověď 46: Jde o součtovou chybu. U pol. č.142 (131/T) je správné množství 2 ks.

Dodatečné informace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171

Dotaz 47: Výpis pomocných konstrukcí v.č.D1.1.C.14 obsahuje prvek PP/6 část DN110 15 ks á 6mb. Výkaz výměr pol.č.347 : je uvedeno 54mb.
Dotaz: je požadováno tedy 54 mb nebo 6*15ks = 90mb?

Odpověď 47: U pol.č.347 (PP/6.2) je správné množství 90 bm.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele