

## **Veřejná zakázka na stavební práce**

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

### **„VFU – Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 32“**

Investiční akce s názvem „VFU – Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 32“ je spolufinancovaná ze státního rozpočtu a je vedena pod identifikačním číslem EDS 133D21L003001.

Pro účely zadávacího řízení je zakázka zadávaná pod zkráceným názvem:

### **„Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele“**

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní  
otevřené řízení

## **DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 340/16/K

V Brně, dne 12.7.2016

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Rekonstrukce objektu č. 32 – výběr zhotovitele“**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (10)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 73: V technické zprávě MaR se píše na str. 4:

„Vzhledem k tomu, že v objektu 32 je již instalován řídicí systém a vzhledem k rozsahu a charakteru řízení technologie předpokládáme opět použití odpovídajícího kompatibilního digitálního řídicího systému DDC.“ Od jakého výrobce je stávající instalovaný řídicí systém v objektu? Typ?

Odpověď 73: V objektu 32 je stávající řídicí systém měření a regulace od společnosti „AMIT“

Dotaz 74: V technické zprávě MaR se píše na str. 5:

„Celý řídicí systém je pomocí datové sběrnice (po standardních otevřených komunikačních protokolech) napojen na stávající centrální dispečerské pracoviště, ...“  
„Licenční prostředí stávající BMS bude v rámci tohoto projektu rozšířeno o potřebné datové body, HW bude v plném rozsahu použit stávající, dále bude provedeno doplnění obrazovek a součástí nových technologií.“ Dle našeho názoru specifikace těchto činností ve výkaze výměr zcela chybí. Prosím o doplnění.

Odpověď 74: Veškeré položky související s napojením řídicího systému na centrální dispečerské pracoviště, byly v rámci úspor zrušeny. Z tohoto důvodu nejsou tyto položky uvedeny ve výkazu výměr oddílu MaR. Výše uvedený text zůstal omylem v technické zprávě z předchozí dokumentace.

Dotaz 75: V rámci DI 9 dotaz 48 byla upravena výměra položky č. 296 na hodnotu 93 **m3**. V zaslaném revidovaném VV je však uvedeno 93 **m2**. Která měrná jednotka je správně? Žádáme zadavatele o sjednocení odpovědí se zaslaným VV.

Odpověď 75: Jedná se samozřejmě o překlep. Správná měrná jednotka je m2 viz. VV

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele