

SOUBOR DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ČÍSLO 3

„VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25, výběr zhotovitele“

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce obsahující služby
zadávaná v otevřeném řízení**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární a farmaceutická univerzita Brno**
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
Sídlo: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
IČ: 62157124
DIČ: CZ62157124
Zastoupená: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 151 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 5, PSČ 60200
IČ: 60742470
Zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Zadavatel tímto, v souladu s ustanovením § 49 zákona, na základě žádosti o dodatečné informace, sděluje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám takto:

Dotaz číslo 8: Vzduchotechnika

V technické zprávě je v bodě 1. Úvod napsáno

„Stávající laboratoře byly vybaveny původní vzduchotechnikou, která je v nevyhovujícím stavu, neodpovídá současným hyg. předpisům (filtrace, hlučnost), bude zcela demontována a nahrazena novou“.

Ve VV SO 01 stavební část je v oddíle 96- Bourání položka pro likvidaci vzduchotechniky na střeše.

313 960 R 2	kompl.demontáž VZT zařízení na střeše - kompl.vč.likvidace	ks	7,00000
---------------	--	----	---------

Ve VV VZT není demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení zohledněna.

Žádáme Vás o doplnění podkladů pro demontovanou vzduchotechniku a doplnění položek do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele: Uchazeč si mohl prohlédnout rozsah stávajícího zařízení VZT na střeše při prohlídce místa plnění. Jedná se o odtahové ventilátory s plechovou výfukovou hlavicí.

Dotaz číslo 9: Ve VV VRN v souboru G.1_VRN jsou položky

14	004111020R16	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT	ks	1,00000	
42	Pol__45	Provozní řády - SO 001 - Zařízení VZT a chlazení Provozní řád včetně vypracování návodů k obsluze, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	0,00

Ve VV VZT v souboru SO 001_D143_VZT_SOUPIS PRACI_2715_DPS jsou na rekapitulačním listu následující položky

Zaškolení obsluhy	hod	8
Návrh provozního předpisu	sada	1
Dokumentace skutečného provedení	sada	1

Dle našeho názoru se jedná totožné položky

Žádáme Vás o sdělení, kam zahrnout náklady na tyto totožné položky.

Odpověď zadavatele: Uvedené položky v oddíle D143_VZT nenaceňujte.

Dotaz číslo 10: SO.01 D.1.1 Stavební část ve výkazu výměr má položku

694	432	ocel.konstrukce natíraná únikového schodiště - kompl.dod+mtz vč.kotvení a povrch.úprav, dle tech.zprávy	kg	6 235,00000
-----	-----	---	----	-------------

Dle výkresové části se jedná o únikové schodiště SCH 04

VÝPIS OCELI:

HEB160	- 37,0 m - 42,6 kg/m	- 1577,00 kg
U280	- 68,0 m - 43,2 kg/m	- 2938,00 kg
L40/40/4	- 36,0 m - 2,42 kg/m	- 88,00 kg
P8.85	- 2,5 m - 5,34 kg/m	- 14,00 kg
TR.ø38/4	- 21,0 m - 3,35 kg/m	- 71,00 kg
ø12	- 70,0 m - 0,888 kg/m	- 63,00 kg
P20.250	- 1,0 m - 39,25 kg/m	- 40,00 kg
P16.200	- 1,5 m - 25,12 kg/m	- 38,00 kg
P12.150	- 0,8 m - 37,68 kg/m	- 30,00 kg
P10.40	- 97,0 m - 3,14 kg/m	- 305,00 kg
P5.30	- 425,0 m - 1,18 kg/m	- 502,00 kg

CELKEM +10% - 6235,00 kg

ROŠT LICHTGITTER SP 340-34/38-3 - 17,0 m² (+10%) - 37,5 kg/m² - 638,00 kg

SCHODIŠŤ.STUPEŇ LICHTGITTER 1200/305-40x3 - 43 ks - 18,0 kg/1ks - 774,00 kg

Žádáme zadavatele o sdělení, ve kterých položkách výkazu výměr jsou obsaženy výměry na dodávku a montáž roštů Lichtgitter? V případě, že položky chybí, žádáme o jejich doplnění výkazu výměr .

Odpověď zadavatele: Uvedené prvky jsou obsaženy v položkách č. 522, 523 (viz níže):

522	55347146Rx	Rošt podlahový SP 340-34/38-3 svařovaný povrch žárové zinkování	m ²	18,70000
		17*1,1		18,70000

523	55347331R	stupeň schodišťový ocelový; rošt svařovaný, oko 30/30, nosný prut 40/3; l = 120,0 cm; š = 30,5 cm; povrch žárové zinkování	kus	43,00000
-----	-----------	--	-----	----------

Dotaz číslo 11: V zadávací dokumentaci chybí kniha svítidel. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele: Kniha svítidel je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz číslo 12: Ve výkazu výměr pro stavební část žádáme o upřesnění níže uvedených položek

670	PK- 1 4	PK1-4 Protipož. opatř. objektu- pož.ochranná manžeta pro plast.potrubí do DN160 ,EI max.120, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků Rozepsat počty kusů s konkrétním DN potrubí (jiná cena pro manžetu DN 50 a jiná u DN160)	ks	150,00000
671	PK- 1 5	PK1-5 Protipož. opatř. objektu- trubní ucpávka pro kov.potr.do stěn a stropů do DN160 ,EI max.120, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků Rozepsat počty kusů ucpávek s konkrétním DN potrubí a délkou ucpávky.	ks	75,00000
672	PK- 1 6	PK1-6 Protipož. opatř. objektu- desková kabelová přepážka do stěn a stropů EI120, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků Upřesnit rozměry deskových kabelových přepážek	ks	10,00000

Odpověď zadavatele: Pro nacenění uvažujte tyto rozměry:

Pol. 670 – DN160 150 ks

Pol. 671 – DN160, délka 400 mm 75 ks

Pol. 672 – rozměr 300x300xhloubka 150 mm 10 ks

Zadavatel na základě výše uvedeného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a taktéž se mění termín otevírání obálek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2016 v 10:00 hod.

Otevírání obálek se uskuteční dne 31. 10. 2016 v 10:05 hod. v prostorách zástupce zadavatele: INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno.

V Brně dne 14. 10. 2016

.....
Mgr. Ilja Kašík
INVESTINŽENÝRING a.s.