

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)

zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 582/16/K

V Brně, dne 3.11.2016

Věc: Veřejná zakázka:

„VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (7)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 15: Výpis truhlářských výrobků – sanitární příčky: je zde ve výpise prvků uveden materiál – kompozitní desky tl. 6 mm – laminát. Prosím o bližší specifikaci materiálu. Naši dodavatelé nejsou schopni tento materiál nabídnout. Je možné uvažovat s materiálem HPL tl. 12 mm?

Odpověď 15: Jedná se o kompaktní vysokotlaký laminát neboli také kompaktní desky s černým nebo bílým jádrem a oboustranným dekorativním povrchem tvrzeným melaminovou pryskyřicí. Kompaktní desky jsou vhodné pro výrobu příček, dveří, nábytku, stolních a pracovních ploch, regálů a dalších stavebních prvků v interiérech s vysokou zátěží a prostorovou vlhkostí (mokrý zóny). Ideálně splňují požadavky při tvorbě malých průřezů v materiálu při současně vysokých nárocích na estetiku, funkčnost a dlouhou životnost. Lze dodat v požadované tl. 6mm.

Dotaz 16: Výpis prvků zabudovaného interiéru – položka i.7 – uvedeny 3 + 1 ks. Ve VV jsou 3 kusy. Prosím o objasnění.

Odpověď 16: Správný počet je 3 ks. Uchazeči ocení 3 ks dle výkazu výměr.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele

Dodatečné informace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171