

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N~50Hz 230/400V TN-C-S
 OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
 V SÍTI NN - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 V EL: INSTALACI - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 MÍSTO ROZDĚLENÍ VODIČE PEN - V EL. ROZVÁDĚČÍCH

± 0,000 = 266,100 m.n.m BpV



PARÉ

Zodp. projektant	Vypracoval	Hrotovická - Průmyslová zóna 162 674 01 Třebíč 1 tel.: 737 505 905 e-mail: ruzickat@sok.cz	
Jiří Skoták	Jiří Skoták		
JISKEl - projekce elektro Sadová	92, 678 01 Blansko, 777 250 164		
Akce: NOVOSTAVBA ÚČELOVĚ-PRODUKČNÍ STÁJE Nový Dvůr, k.ú. Veverská Bítýška, parc.č. 2328, 2329		Stupeň:	spol. DÚR a DSP
		Datum:	10/2015
Investor: VFU Brno ŠPZ Nový Jičín E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína		Formát:	A4
		Měřítko:	není
SO01 - STÁJ TECHNICKÁ ZPRÁVA			Číslo výkresu: D1.4.1-101