ŘEZ A - A 1:25



ŘEZ E - E 1:25



ŘEZ I - I 1:25



ŘEZ B - B 1:25



ŘEZ C - C 1:25



ŘEZ D - D 1:25



ŘEZ F - F 1:25



ŘEZ G - G 1:25



ŘEZ H - H 1:25



ŘEZ J - J 1:25



PODORYSNÝ ŘEZ I - I 1:25



DETAIL A 1:10

LEMOVÁNÍ TĚSNÍCÍHO PLECHU

PODORYSNÝ ŘEZ II - II 1:25



VÝPIS PRUTŮ A SÍTÍ

Prut	Průměr [mm]	Počet [-]	Délka [mm]	Počet [-]	Celková délka [mm]	Hmotnost [kg]
A	16	4.00	1	400	1601.00	1.579	2528.57
B	16	4.00	1	400	1601.00	1.579	2528.57
C	16	4.00	1	104	1601.00	1.579	1757.79
D	16	4.00	1	104	1601.00	1.579	1757.79
E	16	4.00	1	104	1601.00	1.579	1757.79
F	16	4.00	1	104	1601.00	1.579	1757.79
G	16	4.00	1	104	1601.00	1.579	1757.79
H	16	4.00	1	104	1601.00	1.579	1757.79
I	16	4.00	1	104	1601.00	1.579	1757.79
J	16	4.00	1	104	1601.00	1.579	1757.79
K	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
L	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
M	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
N	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
O	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
P	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
Q	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
R	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
S	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
T	16	2.00	1	52	801.00	0.395	439.45
CELKEM (B 500 B)							30.018.80
HMOTNOST OCELOVÝCH VLOŽEK [kg]							3.003.80



KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ

ŘEZ PŘES PRUT

STĚNA TLOUŠŤKY 400 mm
MNOŽSTVÍ: - 8 ks/m²

PRVKY DO ŘÍZNÉ SPÁRY

KŘIŽOVÝ BITUMENOVÝ TĚSNÍCÍ PLECH

400 (20) - KŘIŽOVÝ BITUMENOVÝ TĚSNÍCÍ PLECH
MNOŽSTVÍ: - 21,00 ks/
ZDATA DÉLKA, RUTINO POČTAT S PŘÍSEKY!)

PRVKY DO DILATAČNÍ SPÁRY - LEISCHUPLAST

DILATAČNÍ PÁS VNITŘNÍ

DILATAČNÍ PÁS D 320
MNOŽSTVÍ: - 0,14 /m

DILATAČNÍ PÁS VNĚJŠÍ

DILATAČNÍ PÁS FA13-2-3
MNOŽSTVÍ: - 0,14 /m

POZNÁMKA — SPÁRY DILATAČNÍ

DILATAČNÍ SPÁRY

Tento řez je pro celou stěnu stejný
Tento řez je pro celou stěnu stejný
Tento řez je pro celou stěnu stejný

POZNÁMKA

BETON
ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404
C 35/45 (90 dní) - XC4, XF3, XA3 (F1,2) - Cl 0,4 - Dmax 16mm - S3
min. průměr 28 mm podle ČSN EN 12 390-8
konkrétní podle ČSN EN 12620 a dodatečnou mrazuvzdornosti

min. 1036 kG/CM3, BETON
MAGNEZITU (CEMENT)
MAGNEZITU
ČSN EN

B 500 B

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

VÝTAHOVÉ VÍČKO

VÝZTUŽNÁ SÍŤ

PŘI VÝSTAVBĚ DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206, TZ/P 73 2404 a ČSN EN 13670.
BETON MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM NA TRVANLIVOST PODLE ČSN EN 206 (viz výše).
ZÁSADY BETONÁŽE PLOCHOVÝCH ZÁKLADOVÝCH DESEK A STĚN.
ZABRÁNIT NAHROMADĚNÍ VODY NA POVRCHU. ZÁPORNÁ ODCHYLKA STĚN NEJVÍCE 8 % TŘÍDY DMCCA.
ZÁSADY BETONÁŽE PLOCHOVÝCH ZÁKLADOVÝCH DESEK A STĚN. ZÁSADY BETONÁŽE STĚN.
ZÁSADY ZDRAVÉ BETONÁŽE. ZÁSADY BETONÁŽE PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH.
ZÁSADY ZDRAVÉ BETONÁŽE. ZÁSADY BETONÁŽE PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH.
ZÁSADY BETONÁŽE PŘI DEŠTI. ZÁSADY BETONÁŽE PŘI VÍTRU.

DOTAHOVÁNÍ PRVKY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO PROTI VYPADNUTÍ, NEBO SE MUSÍ
VÝTAHOVÉ VÍČKO MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM Z NORMY ČSN EN 13670 ČL. 8.3.2.

Název	Popis textur	Detail textur

AQUA PROCON

AQUA PROCON, s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví
Ke Kamenci 1, 130 00 Praha 3
tel.: +420 284 811 111
www.aquaprocon.cz

Hlavní projektant	Ing. Bohle Čeňák
Hlavní účetní projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Bohle Čeňák
Kontrolovał	Ing. Jiří Stádlerový
Konzultace	Ing. Jan Pokluda

Investor	VPS Brno, SDP Brno 2004, Ř Kníničská 778, 742 42 Brno v Tenisku 2004
Objednatel	VPS Brno, SDP Brno 2004, Ř Kníničská 778, 742 42 Brno v Tenisku 2004

Formát	M 1:#	velikost: 1:25	Archivní	DPS	Datum: 3/2021 / 08/2022/ 09/
SAMBERG a.s.					

Projekt

SENÁŽNÍ ŽLABY
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNOLOGICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1 - SO 101 - SENÁŽNÍ ŽLABY
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2.4 - SENÁŽNÍ ŽLAB

Měřítko	Číslo výkresu	Revize
STĚNA S3 - VÝKRES VÝZTUŽE	D.1.2.4.S3	B

VŠ + BIT / 2020 (1.20m2)

Archivní