



**komplexní inženýrská činnost v investiční výstavbě  
zadávání veřejných zakázek, pořádání obchodních soutěží**

S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, E – mail: kudelkova@s-investcz.cz  
IČ: 25526171, DIČ: CZ25526171, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2056987309/0800  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 28884

Pracoviště Brno:

Kaštanová 132a, fax/záznámník: 545 220 842, tel: 539 002 883

**Všem zájemcům o veřejnou zakázku**

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 553/12/K

V Brně, dne 25.10.2012

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„Pavilon Farmacie II – zhotovitel stavby“**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (15)**

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zveřejňují v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona na profilu zadavatele.

Dotaz 70: Ve výkazech výměr IO.06 venk. osvětlení a F.A.4.7 silnoproud chybí sloupce pro materiál celkem a montáž celkem.

Můžeme si je doplnit sami nebo pošlete nové výkazy výměr?

Odpověď 70: Doplníte si sloupce pro materiál a montáž

Dotaz 71: V zaslaném výkaze výměr 01-12 IO 03\_VYKAZ VYMER\_REVIZE 1.xls, který byl součástí DI č. 12 je v pol. č. 144 pc24 Tlaková zkouška kanalizačního potrubí DN200 uveden počet MJ 10,75 m – to je součet délek přípojek označených Pd, chybí součet délek DN 200 na řadech S1, S2, D1-D4, což je 159,64 m – celková délka potrubí DN 200 pro tlakové zkoušky je 170,39 m.

Žádáme zadavatele o opravu výměry výše uvedené položky č. 144 dle zjištěného rozdílu.

Odpověď 71: Zásíláme v příloze revidovaný výkaz výměr IO 03 – Revize č.2, kde byla pol. č.144 opravena na hodnotu 170,39 m.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková  
za zastupujícího zadavatele