

Legenda svítidel

A1	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 20W, IP20
A2	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 30W, IP20
A3	Přisazené/nástěnné LED svítidlo, 45W, IP20
B1	Přisazené LED svítidlo, 27W, IP66
C1	Přisazené LED svítidlo, 32W, IP66
D1	Vestavné LED svítidlo, 15W, IP20
D2	Vestavné LED svítidlo, 19W, IP40
D2IP	Vestavné LED svítidlo, 19W, IP65
F1	Závěsné LED svítidlo, 85W, IP20
G1	Závěsné LED svítidlo, 76W, IP20
H1	Závěsné LED svítidlo, 16W, IP20
1	Vestavné LED svítidlo, 35W, IP65
I1	Vestavné LED svítidlo, 37W, IP20
K1	Vestavné LED svítidlo, 24W, IP20
K2	Vestavné LED svítidlo, 32W, IP20
K3	Vestavné LED svítidlo, 16W, IP20
L1	Níástěnné LED svítidlo, 12W, IP44
L2	Níástěnné LED svítidlo, 16W, IP44
N1	Přisazené LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
N2	Přisazené LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
N3	Vestavné LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
N4	Vestavné LED nouzové svítidlo, 1W, IP65
P1	Nástěnné LED nouzové svítidlo, 1,2W, IP40
P2	Přisazené LED nouzové svítidlo, 2,4W, IP40
M	Reflektorové LED svítidlo, 20W, IP65

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	SV.VÝŠKA (m) PO STROP	SV.VÝŠKA (m) PO PODHL.	POVRCH PODLAHY NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POVRCH STĚN NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	OZN. PODLAHY	POVRCH STROPU NOVÝ / STÁVAJÍCÍ	POZNÁMKA
401	CHODBA	22,44	-	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA SDK + MALBA	B13	SDK PODHLED + MALBA	SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
402	TECHNICKÁ MÍSTNOST (SLP+MaR)	15,92	-	2,45	HYBRIDNÍ PVC	SDK + MALBA	A11	SDK PODHLED + MALBA	SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
403	TECHNICKÁ MÍSTNOST (STROJOVNA VZT)	45,58	-	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK + MALBA	B14, F2	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m KERAMICKÝ SOKL
404	TECHNICKÁ MÍSTNOST	33,92	-	2,45	HYBRIDNÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA SDK + MALBA	A12	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
405	TECHNICKÁ MÍSTNOST	33,92	-	2,45	HYBRIDNÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA SDK + MALBA	A12	SDK PODHLED + MALBA	KERAM.OB.–ZA UMYVADLEM,v.=2,05m SOKLÍK DO LIŠTY, V.=60 mm
406	PŮDA	295,05	-	0,42–3,00	OSB DESKY	-	H1	-	-
407	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,38	-	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK + MALBA	B14	SDK PODHLED + MALBA	KERAMICKÝ SOKL
SCH.01	SCHODIŠTĚ	18,51	-	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK + MALBA	B12, B15	SDK PODHLED + MALBA	KERAMICKÝ SOKL
V.01	VÝTAH	3,20	-	-	-	NÁTĚR NA BETON	-	NÁTĚR NA BETON	-

LEGENDA

- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY
- KABELY ROZVODU PRO OSVĚTLENÍ
- KABELY PRO NAPOJENÍ POHONU ŽALUZIÍ H05RR-F 5 G 0.75
- SBĚRNICE OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ JYSTY 2x2x0,8 mm
- SBĚRNICE DALI - CYKY-O 2x1,5 mm^2
- SPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ
- SERIOVÝ PŘEPÍNAČ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
- POHYBOVÝ SPÍNAČ
- OVLADAČ ŽALUZIOVÝ IP20
- OVLADAČ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- POHON ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- REGULÁTOR POHONU ŽALUZIÍ (SOUČÁST DODÁVKY ŽALUZIÍ)
- SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
- PODRUŽNÁ ROZVODNICE

POZNÁMKA:

OSAZENÍ SPÍNAČŮ BUDE PROVEDENO 1,1 m NAD PODLAHOU
OSAZENÍ ZÁSUVEK BUDE PROVEDENO 0,3 m NAD PODLAHOU
OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ V PROSTORU KUCHYŇSKÝCH LINEK BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKU DODAVATELE KUCH. LINEK
OSAZENÍ PRVKŮ PRO OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KONZULKOVÁNO S DODAVATELEM ŽALUZIÍ.
OSAZENÍ PRVKŮ PRO NAPÁJENÍ TECHNIKY AVT BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ KONZULKOVÁNO S DODAVATELEM AVT TECHNIKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-S
OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S–JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	PROJECT BUILDING PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ VÍTEK		
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ VÍTEK	FORMÁT	10 A4
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	DATUM	07/19
INVESTOR:	VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1/3, 612 42 BRNO	STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE:	ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO	ČÍSLO ZAKÁZKY	0119
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	SO 001	SPECIALIZACE	D.1.4.7
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 4.NP – OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.7.09