

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)
301	CHODBA	12,23
302	PRACOVNA DSP	20,44
303	SEKRETARIÁT + ARCHIV	41,55
304	PŘEDNOSTA	37,57
305	PRACOVNA DSP	15,49
306	ZASEDACÍ MÍSTNOST, SEMINÁŘE	65,28
307	PRACOVNA VEDOUCÍHO	16,96
308	ENTOMOLOGICKÁ LABORATOŘ	49,28
309	PRACOVNA DSP	18,88
310	CHODBA	68,68
311	WC ŽENY	1,89
312	WC ŽENY	1,89
313	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,91
314	CHODBA	3,98
315	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,70
316	WC MUŽI	2,98
317	WC MUŽI	1,62
318	PRACOVNA DSP	16,54
319	ÚKLID	3,75
320	LABORATOŘ	46,40
321	PRACOVNA DSP	18,88
SCH.01	SCHODIŠTĚ	30,53
V.01	VÝTAH	3,20

SESTAVY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U	UMYVADLO KERAMICKÉ 550x460mm, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2xRV1/2" S FILTREM, ZÁPACH. UZÁVĚRKA MONTÁŽNÍ SADA
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ V PARAPETNÍ DESCE, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2xRV1/2" S FILTREM, ZÁPACH. UZÁVĚRKA MONTÁŽNÍ SADA
WC	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ DESKA 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO MONTÁŽNÍ SADA
Ui	UMYVADLO KERAMICKÉ 700x570mm, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2xRV1/2" S FILTREM, ZÁPACH. UZÁVĚRKA MONTÁŽNÍ SADA
WCi	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ DESKA 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO MONTÁŽNÍ SADA
Pi	PISOÁR KERAMICKÝ BEZ PŘÍVODU VODY SIFON, MONTÁŽNÍ SADA
S	SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, SPRCHOVÉ DVEŘE- BEZPEČNOSTNÍ SKLO
D	DŘEZ DO PRAC. DESKY, SIFON DLE VÝROBCE, BATERIE STOJ. PÁKOVÁ, MONTÁŽNÍ SADA, 2xRV1/2" S FILTREM
D1	DŘEZ LABORATORNÍ, SIFON DLE VÝROBCE, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ, MONTÁŽNÍ SADA
VYL	VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ DESKA 2 SPLACHOVÁNÍ, BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ MONTÁŽNÍ SADA
LS	VÝVODY PRO LABORATORNÍ STŮL VEDENO Z PODHLEDU – ROZVODY V LABORATORNÍCH STOLECH VČETNĚ VLASTNÍCH STOLŮ JSOU V DODÁVCE TECHNOLOGIE – SCHÉMA VÝVODŮ
LSz	VÝVODY PRO LABORATORNÍ STŮL ZE ZDI – ROZVODY V LABORATORNÍCH STOLECH VČETNĚ VLASTNÍCH STOLŮ JSOU V DODÁVCE TECHNOLOGIE – SCHÉMA VÝVODŮ
DG	VÝVODY PRO LABORATORNÍ DIGESTOŘ– OZNAČENÍ MONTÁŽNÍHO SCHÉMATU
M	PŘÍPRAVA PRO MYČKU
H	19/30m VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN19mm/DÉLKY 30m– SKŘÍŇ NEREZ

LEGENDA POTRUBÍ:

- TEPLÁ VODA (TV)–VÍCEVRSTVÝ PLAST
- CIRKULACE (C)–VÍCEVRSTVÝ PLAST
- STUDENÁ VODA (SV)–NEREZ (HLAVNÍ PŘÍVOD)/VÍCEVRSTVÝ PLAST
- POŽÁRNÍ VODOVOD (PV) – POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ

V1 SV 50 – STOUPAČKA VODOVODU

POZNÁMKA:

VÝVODY PRO TECHNOLOGII BUDOU PROVEDENY DLE KÓTOVANÝCH VÝKRESŮ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI.
ROZVODY V LABORATRORNÍCH STOLECH A DIGESTOŘÍCH JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE.
POTRUBÍ VODOVODU SE UMÍSTÍ V PODHLEDU POD POTRUBÍM VZT
KOORDINACE ROZVODŮ V PODHLEDECH – VIZ. KOORDINAČNÍ ŘEZY – STAVEBNÍ ČÁST.

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

S

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KATEŘINA STRATILOVÁ	
VYPRACOVAL	KATEŘINA STRATILOVÁ	
KONTROLOVAL	KATEŘINA STRATILOVÁ	

PROJECT BUILDING
PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

INVESTOR:	VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 42 BRNO
NÁZEV AKCE:	ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU:	SO 001 – OBJEKT 31
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 3.NP – VODOVOD

FORMÁT	6 A4
DATUM	SRPEN 2019
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	0119
SPECIALIZACE	D.1.4.5
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.5–15