[illegible]

3

A8, C1

LEGENDA:

VODIČE OCHRANĚNÉHO POSPOJOVÁNÍ

ROZVODNICE

POZNÁMKA:


PŘI REALIZACI DODAVATEL MONTÁŽNÍCH PRACÍ PROVEDE KONZULTACI S DODAVATELEM TECHNOLOGIE OHLEDNĚ POŽADAVKŮ NA OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ

ROZVODNÁ SOUSTAVA:




OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.3:

3+NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-S
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP



VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JIŘÍ VITEK	
VÝPRAVČNÁ	ING. JIŘÍ VITEK	
KONTROLNÍ	ING. ARCH. PETR STOJAN	
INVESTOR:	VFU BRNO, PALÁČKHO TŘEDA 1/3, 612 42 BRNO	
NÁZEV KČE:	ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO	
MĚŘÍTO	FORMÁT	3-A4
	DATAUM	07/19
	STUPĚŇ	DPS
	ČÍSLO ZNAČKY	0119
SPECIALIZACE		D.1.4.7
MĚŘÍTO		ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU		1:100
PŮDORYS 3.N.P – POSPOUJOVÁNÍ		D.1.4.7.19