

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

UNIVERS projekt v.o.s.

Pechova 5

615 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
02.08.2019

Naše značka:
100190048

Vyřizuje:
Ing. Karel Sobol

dne:
02.08.2019

Věc: Rekonstrukce objektu č. 15

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Brno
Stavebník: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Projektant: UNIVERS PROJEKT v. o. s., Pechova 1595/5, 615 00 Brno
Č. zakázky: UP 19039
Datum: červen 2019

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce objektu č. 15 v areálu VFU. Jedná se o třípodlažní objekt, který se bude zateplovat, dojde k výměně vybavení místností, podlah a technického vybavení. V objektu bude nově zřízen bezbariérový vstup, bezbariérová toaleta na úrovni 1. NP a výtah. Před vstupem do objektu je navržena bezbariérová rampa s podélným sklonem 1:17. Za vstupními dveřmi pak následuje na úroveň 1. NP krátká rampa s podélným sklonem do 10 %. Vertikální pohyb po budově je nově zajištěn výtahem s minimálními rozměry kabiny - délky 1250 mm a šířky 1000 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně příloh.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

Ing. Karel Sobol, odborný konzultant

Adr. střediska: Malinovského náměstí 624/3, 60200 Brno
736 509 701, karel.sobol@gmail.com

UNIVERS PROJEKT v.o.s.
ODBOURNÝ KONZULTANT