


1. Rektorát
2. -
3. Hospodářská správa
4. Klinika chorob přežvýkavců a prasat
5. Ortopedické centrum a jízďárna
6. IČV
7. Klinika chorob velkých zvířat
8. Přístřešky pro koně
9. Tenisový klub
10. Tělocvična
11. Ústav infekčních chorob a mikrobiologie
12. Pavilon hygieny a technologie mléka
13. Ústav hygieny a technologie masa
14. Ústav genetiky
15. Ústav výživy zvířat
16. -
17. Ústav technologie léků
19. Pavilon slepic
21. Doprava, garáže
22. Ústav farmakologie a farmacie
23. Stravovací a ubytovací centrum
24. Studijní a informační centrum (SIC), ústřední knihovna
25. Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel
28. Ústav infekčních chorob a mikrobiologie
29. Aula
30. CIT, telefonní ústředna
31. Ústav biochemie a biofyziky
32. Ústav veřejného veterinářství, Ústav biologie a chorob volně žijící zvěře
33. Ústav patologi, morfologie a parazitologie, diagnostika zoonóz
34. Ústav anatomie, histologie a embryologie, porážka
35. Vrátnice
36. Chlazení pro budovu č.43
37. Centrální trafostanice
38. Čistička odpadních vod
39. Výměňníková stanice, energetika
43. Klinika chorob malých zvířat
44. Pavilon farmacie
- 44a. Skleník
45. Pavilon farmacie II, unie studentů
50. Státní zdravotní ústav - cíz organizace



Slaboproudé rozvody a zařízení oddělené od rozvodu NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena malým napětím SELV nebo PELV.

Zařízení slaboproudých rozvodů napájených z rozvodů NN:
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dle ČN 33 2000-4-41 ed.2 provedena izolací, případně doplňkovou ochranou proudovým chráničem (reš projektová dokumentace rozvodu NN).
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle ČN 33 2000-4-41ed.2 provedena samočinným odpojením od zdroje (v návaznosti na typ sítě rozvodu NN, reš projektová dokumentace rozvodu NN).

anotace 1/10/2019
 1. vydání 1/10/2019
 revize 1/10/2019

UP

UP
 Ústřední projektový úřad
 Praha 8, Ústřední úřad
 sídlo: 220 00, v.v.a.12.12

Zp. projekt: Ing. Petr Kralovec, petr.kralovec@upprojekt.cz
Zp. projektant: Ing. Jan Šedík, jan.sedik@upprojekt.cz
Revize: Ing. Václav Křiváček, vackr@upprojekt.cz
Revize: Ing. Václav Křiváček, vackr@upprojekt.cz
Revize: Ing. Jan Šedík, jan.sedik@upprojekt.cz

REKONSTRUKCE KAMIONOVNÉ 15 VFU

Stavěná:
 Věstevník a komerční budova, Praha 8, Palackého 9, 19466/1 92 42 810

Vel. dokument:	D. výkresová část	typový	edice	číslo výkresu
vývodní plán:	D.1.6.6. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD	DPS	1:200	03
název výkresu	ZASÍTOVÁNÍ ROZVODU EPS			