



OZN.	Název místnosti	Teplotné zátiahy [W]			
		Prístup	Infiltrace	Vtáraní	Celkom
1.01	Vstupná hala	45	(155)	1275	1320
1.02	Chodba	0	125	0	870
1.03	Schodiskový chodba	330	(95)	901	1240
1.04	WC ženy	380	(160)	465	845
1.05	Bezbariérové WC	335	(110)	115	450
1.06	Chodba	630	(470)	490	1120
1.07	Sekretariát	595	(270)	725	1365
1.07a	Pracovňa	710	(235)	255	960
1.08	Pracovňa prednosty	1115	(405)	715	1830
1.09	Pracovňa	410	(125)	375	785
1.10	Pracovňa	385	(120)	370	755
1.11	Pracovňa	400	(125)	400	725
1.12	Pracovňa	400	(125)	375	755
1.13	Satny laborantky	680	(125)	395	1075
1.14	Prípravná výzkum	720	(125)	525	1245
1.15	Prípravná výzkum	760	(250)	705	1465
1.16	Prípravná výzkum	845	(245)	825	1615
1.17	Prípravná výzkum	1090	(400)	665	1755
1.18	Prípravná výzkum	1475	(535)	1050	2525
1.19	Chodba	580	(470)	635	1215
1.20	Digestor	555	(125)	215	770
1.21	Sprchy	570	(155)	245	815
			---	---	---
	Celkom	13235		12380	25615



zakázka: UP 19039 datum: ŘÍJEN 2019 revize:	UNIVERS projekt v.o.s. Pechova 1595/5, 61500, Brno IČ: 60724609, DIČ: CZ60724609 info@up-l.cz, www.up-l.cz		Zopf, projektant: Ing. Vlastimil Smolka Ved. projektant: Ing. Jakub Král Vypracoval: Ing. Vlastimil Smolka Architekt: Ing. arch. Tomáš Valeský
---	---	---	---

část dokumentace: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ	stupeň: DPS	měřítko: 1:50	číslo výkresu: 1
stavební objekt:			
název výkresu: PŮDORYS 1. NP			

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a všech řešení na něm zobrazených, jsou majetkem UNIVER PROJEKT v.o.s. Výkres nesmí být – výjima zřejmého ošuk, pro účel péče – používán způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnutí této práce ani zmínění dle úpravách bez písemného souhlasu hlavního projektanta.