

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 4

## "VFU – Rekonstrukce objektu č. 15"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

### podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení

#### IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární a farmaceutická univerzita Brno**  
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601  
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno  
IČ: 62157124  
DIČ: CZ62157124  
Zastoupená: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor

#### IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.  
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 60200  
IČ: 60742470  
Zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva  
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: [kasik@inving.cz](mailto:kasik@inving.cz), tel.: +420 604 665 171

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace takto:

**Dotaz číslo 71:** Do výkazu výměr byla doplněna položka týkající se dodávky a montáže kuchyňských linek.

R	R0000021	D+M kuchyňské linky s dřezem	ks	2,000
---	----------	------------------------------	----	-------

V zadávací dokumentaci jsme však nenalezli žádnou podrobnější specifikaci těchto kuchyňských linek. Z uvedeného důvodu žádáme zadavatele o specifikaci požadavků na kuchyňské linky (rozměry, členění, materiály, vybavení, apod.).

**Odpoověď zadavatele:** Materiál LTDT tl. 18 mm, unibarva, hrany ABS-aktivní plochy tl. 2 mm, dveře plné, úchytky zapuštěné, nerez. madla, záda lakovaná MDF, dřez s odkapem, MV trouba nerez, vestavná lednice. Rozměry dle výkresové dokumentace.

**Dotaz číslo 72:** Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace doplnil informace k vinylovým podlahám. Má se jednat o pásy š. 2000 mm a tl. 5 mm; dekor betonové stěrky; ve stanovených prostorech chemicky odolné. Žádáme o stanovisko k následujícímu:

- Komerční PVC v rolích š. 2000 mm lze dodat pouze jako sportovní podlahovinu – zde ovšem nebude možné dodržet požadavek na betonový dekor povrchu – v případě sport .podlah většinou unibarva nebo dřevěné dekory.
- Komerčně použitelný vinyl v tl. 5 mm lze dodat jako vinylové dílce v provedení klik.

- Je zde nějaký požadavek na akustický útlum podlahy (dle volené nadstandardní tloušťky)? Útlum 15dB, 19dB lze zajistit i s akustickou podlahovinou menší tloušťky.
- Pro chemicky odolný vinyl je třeba specifikovat požadovanou odolnost normou anebo alespoň skupinou výrobků, vůči kterým má být vinyl odolný – zde ovšem také není možné počítat s tl. 5 mm.

**Odpověď zadavatele:** Homogenní PVC v rolích šíře 2 m s UV vytvrzeným PUR povrchem již z výroby bez nutnosti pastování po dobu životnosti materiálu, obsah pojiv dle EN ISO 10581 Typ I, 100% bez ftalátů (nejen dle REACH), celková tloušťka 2 mm, třída zátěže 34/43, reakce na oheň Bfl s1, barevná stálost  $\geq 6$ , celkové emise TVOC  $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . 100% recyklovatelný a s podílem recyklovaného materiálu. Není dán požadavek na akustický útlum. Bude použito i jako chemicky odolný vinyl.

V Brně dne 23. 9. 2020

.....  
Mgr. Ilja Kašík  
pověřen zadavatelem