

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 5

"VFU – Rekonstrukce objektu č. 15"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

**podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
zadávaná v otevřeném řízení**

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Veterinární a farmaceutická univerzita Brno**
Právní forma: veřejná vysoká škola, kód 601
Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
IČ: 62157124
DIČ: CZ62157124
Zastoupená: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 43 zákona)

Název: INVESTINŽENÝRING a.s.
Sídlo: Brno, Kapucínské náměstí 303/5, PSČ 60200
IČ: 60742470
Zastoupená: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík, email: kasik@inving.cz, tel.: +420 604 665 171

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz číslo 73: V nové Specifikaci povrchových úprav je v zadání obkladů a dlažeb rozměr 300/600, ale označení v obrázku typu dlažeb a obkladů je označení, které odpovídá rozměru 1200/600 - co tedy platí?

Odpověď zadavatele: Platný je rozměr 300/600 mm.

Dotaz číslo 74: Popisy svítidel ve výkazu D1.4.4_VV VFU 15 jsou špatně a např. popis, který je u svítidla C by měl být u svítidla A. Takto to neodpovídá knize svítidel ani PD. Mohli bychom Vás požádat o novou aktuální knihu svítidel?

Odpověď zadavatele: Svítidla budou naceněna podle výkazu výměr a knihy svítidel; opravený výkaz výměr viz přílohy tohoto Vysvětlení.

Zadavatel vzhledem k výše uvedeným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 5. 10. 2020 v 9:00 hod.

V Brně dne 25. 9. 2020

.....
Mgr. Ilja Kašík
pověřen zadavatelem