

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČÍSLO 2

„VÝSTAVBA ÚČELOVĚ PRODUKČNÍ STÁJE NOVÝ DVŮR“

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Identifikace zadavatele:

Název: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín

Právní forma: Veřejná vysoká škola

Sídlo: Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína,

Zástupce: Ing. Radek Haas, ředitel podniku

IČ: 62157124

DIČ: CZ62157124

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz č.3:

V zadávací dokumentaci se uvádí konkrétní technické názvy odkazující na konkrétního výrobce a jeho provedení – výrobce LELY. Domníváme se, že uchazeč může předložit řešení jiného výrobce, které ve všech ohledech splňuje požadavky robotického dojení ve vztahu k welfare krav a provozu takového zařízení. Případné námi předložené řešení, a jeho výrobce, patří mezi světově uznávané dodavatele těchto zařízení. Jaké stanovisko má zadavatel k této otázce účasti různých řešení stejně technicky hodnotných, v rámci zachování základních zásad otevřeného výběrového řízení?

Odpověď zadavatele:

Požadovaná informace je součástí zadávací dokumentace, resp. Výzvy odst. 2 bod 2.1. a odst. 10., zadavatel požaduje dodržení zadávací dokumentace.

Dotaz č.4:

Ve slepém výkazu výměr jsou položky týkající se realizací mikropilot. V uveřejněné dokumentaci chybí výkres základů vč. armovacích výkresů, výkres mikropilot včetně statické části. Prosíme o uveřejnění této chybějící dokumentace.

Odpověď zadavatele:

U mikropilot je v soupisu prací předpokládáno s provedením čtyř kusů mikropilot na ½ základových patek (bez patek ve štítu). Tyto nejsou součástí výkresové dokumentace. Rozsah jejich použití bude vycházet z konkrétní geologie v místě založení stavby a dopracované statické části dokumentace (viz položky v soupise prací v objektu Ostatní a vedlejší náklady).

Dotaz č.5:

Na základě dotazu č.1 byla zveřejněna pouze statika OK bez realizační dokumentace ocelové konstrukce. Prosíme o její uveřejnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel jako součást tohoto vysvětlení uveřejňuje výkres základový základových konstrukcí stáje. Tento výkres neřeší vyztužení základových konstrukcí. Konkrétní návrh vyztužení a případně i rozměr základových patek, je třeba stanovit až na základě konkrétní použité ocelové nosné konstrukce stáje od daného dodavatele. Součástí tohoto díla je mimo jiné taktéž dopracování statické části a realizační projektové dokumentace stavby (viz položky v soupise prací v objektu Ostatní a vedlejší náklady).

Vzhledem k povaze výše uvedených informací nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.12. 2020 v 10:00 hod.

V Šenově u Nového Jičína dne 1.12.2020

.....
Ing. Radek Haas

ředitel podniku