ŘEZ A-A

SKLADBA D:

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- TENKOSTĚNNÉ VAZNICE
- NOSNÝ OCELOVÝ RÁM KONSTRUKCE HALY



SKLADBA A:

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.150mm Z BETONU C25/30 XA1
  VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 8/150/150 PŘI SPODNÍM OKRAJI S PŘESAHEM MIN. DVOU OK
- ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU tl. 150mm (ZHUTNĚNÁ MIN. NA Edf2 = 60 MPa,
  POMĚR Edf2/Edf1 - 2,5)
- UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ/ ZHUTNĚNÝ NÁSYP min. únosnost 45MPa

SKLADBA B:

- PREFA KRMNÝ STŮL / ŽB deska tl.200mm Z BETONU C25/30 XA1
  VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 8/100/100 PŘI SPODNÍM OKRAJI S PŘESAHEM MIN. TŘÍ OK
- ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU tl. 300mm (ZHUTNĚNÁ MIN. NA Edf2 = 60 MPa,
  POMĚR Edf2/Edf1 - 2,5)
- UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ/ ZHUTNĚNÝ NÁSYP min. únosnost 45MPa

SKLADBA C:

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.120mm Z BETONU C25/30 XA1 V MLÉČNICI CHÁNĚNO STĚRKOU UCERETE
  VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 6/150/150 PŘI SPODNÍM OKRAJI S PŘESAHEM MIN. DVOU OK
- ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKU tl. 180mm (ZHUTNĚNÁ MIN. NA Edf2 = 60 MPa
  POMĚR Edf2/Edf1 - 2,5)
- UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ/ ZHUTNĚNÝ NÁSYP min. únosnost 45MPa

LEGENDA MATERIÁLŮ

- podkladní a výplňové betony- C12/15 XC0
- monolitické ŽB konstrukce
  základové pasy a patky C20/25 XC2
  štítové stěny, stěny a podlaha přeháněcí chodby
  C25/30 XF1, XA1, XC4 max. průsak 50mm
- hutněný ŠD podsyp frakce 0/32(0/63) min. únosnost 60Mpa
- rostlý terén, s přehutněnou plání min. únosnost 45MPa
- hutněný zásyp vhodnou původní zeminou
- ŽB prefa beton C30/37 XF1, XA1, XC4 max. průsak 50mm

± 0,000 = 266,200 m.n.m BpV

PARÉ
15
26
3
4

Zodp. projektant	Vypracoval	**S.O.K. stavební, s.r.o.** Hrotovická - Průmyslová zóna 162 674 01 Třebíč 1 tel.: 568 838 881 e-mail: mastna@sok.cz
Ing. Josef Netík	Bc. Tomáš Růžička	
	Ing. Jaroslava Mastná	
Akce: NOVOSTAVBA ÚČELOVĚ-PRODUKČNÍ STÁJE Nový Dvůr, k.ú. Veverská Bítýška, parc.č. 2328, 2329		Stupeň: spol. DÚR a DSP
		Datum: 03/2016
Investor: VFU Brno ŠPZ Nový Jičín E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína		Formát: 4xA4
		Měřítko: 1:100
SO01 - STÁJ ŘEZ A-A		Číslo výkresu: D.1.1.3 - 01