

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, IČ: 62157124, Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rámcová dohoda na nákup PHM a LTO“

Druh zadávacího řízení: Nadlimitní řízení podle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Zaslání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ

Žádost o vysvětlení účastníka ze dne 23.2.2018 14:05 hod.

obracím se na Vás s dotazem ohledně veřejné zakázky „Rámcová dohoda na nákup PHM a LTO“ pro zadavatele Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín a to konkrétně ohledně velikosti a četnosti dílčích závozů na jednotlivá odběrní místa. Také bych se Vás chtěla zeptat o jaké druhy nádrží a s jakou kapacitou se v jednotlivých odběrních místech jedná, zda je nutné nějaké speciální technické vybavení např. čerpadla, jestli je možné při závozu použít velkou autocisternu a není zde nějaké omezení apod. projektovou dokumentaci pro ZTI. Ve složce D.1.4 je pouze elektro. Prosím o doplnění zadání.

Vysvětlení zadavatele k dotazu ze dne 23.2.2018 14:05 hod.

Velikosti a četnost závozů:

- Pro střediska Rostlinné výroby a Opravárenství a služeb jsou jednotlivé závozy ve většině případů kolem 12 000 litrů. Četnost závozů je závislá na ročním období, kdy v období sklizně je potřeba největší (pro obě tyto střediska v sumě je zde rozmezí mezi 2-10 dodávkami za měsíc),
- Pro středisko Živočišné výroby je závoz většinou kolem 8 000 litrů a počet závozů je asi 3 do roka,
- Pro středisko Účelově výrobní středisko Nový Dvůr jsou jednotlivé dodávky kolem 3 000 litrů a počet závozů asi 10 do roka.

Druhy nádrží:

- Středisko rostlinné výroby- jsou zde 2 podzemní nádrže o kapacitě 12 500 litrů, čerpadlo zde není, velká autocisterna zde přístup má.
- Středisko opravárenství a služeb- je zde 1 nadzemní nádrž o kapacitě 25 000 litrů, čerpadlo zde je, velká autocisterna zde přístup má.
- Středisko živočišné výroby- je zde 1 nadzemní nádrž o kapacitě 25 000, čerpadlo zde je, velká autocisterna zde přístup má.
- Účelově výrobní středisko Nový Dvůr- je zde 1 nadzemní nádrž o kapacitě 3 000 litrů s bezpečnostní jímkou, čerpadlo zde je, velká autocisterna zde přístup má.

Omezení na jednotlivých střediscích nejsou známa.

Toto vysvětlení NENÍ změnou zadávacích podmínek ve smyslu § 98 odst. 5 ZZVZ. Jedná se pouze o upřesnění zadávací dokumentace. Zadavateli nevzniká povinnost prodloužit lhůtu pro podání nabídek dle § 99 odst 2 ZZVZ.

Dne 26. 2. 2018

Ing. Karel Hozík

osoba pověřená činnostmi zadavatele