

SESTAVY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

U — UMYVADLO KERAMICKÉ 550x460mm, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2xRV1/2" S FILTREM, ZÁPACH. UZÁVĚRKA MONTÁŽNÍ SADA

U1 — UMYVADLO KERAMICKÉ ZÁPUSTNÉ V PARAPETNÍ DESCE, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2xRV1/2" S FILTREM, ZÁPACH. UZÁVĚRKA MONTÁŽNÍ SADA

WC — KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ DESKA 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO MONTÁŽNÍ SADA

Ui — UMYVADLO KERAMICKÉ 700x570mm, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, 2xRV1/2" S FILTREM, ZÁPACH. UZÁVĚRKA MONTÁŽNÍ SADA

WCi — KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, MONTÁŽNÍ PRVEK SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ DESKA 2 SPLACHOVÁNÍ, SEDÁTKO MONTÁŽNÍ SADA

Pi — PISOÁR KERAMICKÝ BEZ PŘÍVODU VODY SIFON, MONTÁŽNÍ SADA

S — SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, SPRCHOVÉ DVEŘE- BEZPEČNOSTNÍ SKLO

D — DŘEZ DO PRAC. DESKY, SIFON DLE VÝROBCE, BATERIE STOJ. PÁKOVÁ, MONTÁŽNÍ SADA, 2xRV1/2" S FILTREM

D1 — DŘEZ LABORATORNÍ, SIFON DLE VÝROBCE, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ, MONTÁŽNÍ SADA

VYL — VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK SAMONOSNÝ VČETNĚ NÁDRŽKY, OVLÁDACÍ DESKA 2 SPLACHOVÁNÍ, BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ MONTÁŽNÍ SADA

LS — VÝVODY PRO LABORATORNÍ STŮL VEDENO Z PODHLEDU - ROZVODY V LABORATORNÍCH STOLECH VČETNĚ VLASTNÍCH STOLŮ JSOU V DODÁVCE TECHNOLOGIE - SCHÉMA VÝVODŮ

LSz — VÝVODY PRO LABORATORNÍ STŮL ZE ZDI - ROZVODY V LABORATORNÍCH STOLECH VČETNĚ VLASTNÍCH STOLŮ JSOU V DODÁVCE TECHNOLOGIE - SCHÉMA VÝVODŮ

DG — VÝVODY PRO LABORATORNÍ DIGESTOŘ- OZNAČENÍ MONTÁŽNÍHO SCHÉMATU

M — PŘÍPRAVA PRO MYČKU

H 19/30m VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN19mm/DÉLKY 30m- SKŘÍŇ NEREZ

HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S VÝZBROJÍ D25 (19/30)

SESTAVA CIRKULACE

KU G3/4"
TEPLOMĚR 0-100°C
FILTR G3/4" AS AUTOMATICKÝM PROPLACHEM
KU G3/4"
ZK G3/4"
CIRKULAČNÍ ČERPADLO VÍCESTUPŇOVÉ
BRONZ DN 20, 230V
KU G3/4"

BEZPEČNOSTNÍ SESTAVA PŘED OHŘÍVÁKEM:

KU G6/4"
ZKUŠ.KOH.1/2"
ZK G6/4"
KU G6/4"
VODOMĚR Qn=6m3/h-DÁLK.ODEČET M-BUS
TEPLOMĚR 0-100°C
MANOMETR 0-10bar
EXPANZNÍ NÁDOBA 60L+ PRŮT.ARMATURA 5/4"
PV6/4"
VK1/2"

TEPLÁ VODA:

KU G6/4"
TEPLOMĚR 0-100°C
POJ. VENTIL 3/4"

OH ZÁSOBNÍK TV 500L

LEGENDA ARMATUR:

KU	UZÁVĚR
KUv	UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
VyvV	VENTIL VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ PRO SYSTÉM CIRKULACE
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA

LEGENDA POTRUBÍ:

TEPLÁ VODA (TV)-VÍCEVRSTVÝ PLAST
CIRKULACE (C)-VÍCEVRSTVÝ PLAST
STUDENÁ VODA (SV)-NEREZ (HLAVNÍ PŘÍVOD)/VÍCEVRSTVÝ PLAST
POŽÁRNÍ VODOVOD (PV) - POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ

V1 SV 50 — STOUPAČKA VODOVODU

ARMATURY NA POTRUBÍ -VSTUP DO OBJEKTU

ELEKTRON. ÚPRAVNA — KU G5/4", ZK G5/4", KU G5/4"
KU G2"
ZK G2"
FILTR G2" s automat. proplachem a tlakoměrem
KU G2"
VODOMĚR Qn=7,2m3/h
DÁLK.ODEČET MBuS
REDUKČNÍ VENTIL DN50 VÝST.5bar
ZK G2"
KU G2"

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	PROJECT BUILDING — PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KATEŘINA STRATILOVÁ	
VYPRACOVAL	KATEŘINA STRATILOVÁ	
KONTROLOVAL	KATEŘINA STRATILOVÁ	
INVESTOR:	VFU BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 42 BRNO	
FORMÁT	6 A4	
DATUM	SRPEN 2019	
STUPEŇ	DPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY	0119	
SPECIALIZACE	D.1.4.5	

NÁZEV AKCE:
ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, OBJEKT 31, AREÁL VFU BRNO

ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 - OBJEKT 31

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SCHÉMA VODOVODU	1:50	D.1.4.5-17